


## Отчет

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в муниципальном бюджетном образовательном учреждении детском саду № 33 городского округа Самара (Предписание № 855/1/1)  
Мероприятия по устранению выявленных нарушений.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
1	Обеспечено наличие на дверях помещений отдельно стоящего складского здания обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	март 2014 г.
2	Запрещено сотрудникам и родителям фиксировать самозакрывающиеся двери, выходящие на лестничную клетку из групп 1 и 2 этажа в открытом положении.	март 2014г.
3	Поставлены двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией.	март 2014г.
4	Светильники оборудованы колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещениях кухни и в помещении плотника.	март 2014г.
5	Надежно прикреплены к полу ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей (музыкальный зал, группы № 1, №2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, 3 11); на путях эвакуации в коридоре на 2 этаже.	март 2014г.
6	Выполнен план эвакуации на 1 этаже в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.4.: 600× 400 мм – для этажных и секционных планов эвакуации.	март 2014г.

Заведующий МБДОУ детский сад № 33 г.о. Самара:  /Л.И.Сидорова/

